令和6年度高取町水道水質検査結果

○ 省略不可項目検査、毎月検査および項目検査　　(mg/L)

	採水場所	高取町第1受水場管末給水栓											
	採水地点	第1分団 消防車庫											
	検査年月日	4月11日											
1	一般細菌	0											
2	大腸菌	検出しない											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物												
4	水銀及びその化合物												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物												
6	鉛及びその化合物												
7	ﾋ素及びその化合物												
8	六価ｸﾛﾑ化合物												
9	亜硝酸態窒素												
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
12	ﾌｯ素及びその化合物												
13	ﾎｳ素及びその化合物												
14	四塩化炭素												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ												
16	ｼｽ/ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
21	塩素酸												
22	ｸﾛﾛ酢酸												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ												
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ												
26	臭素酸												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ												
32	亜鉛及びその化合物												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物												
34	鉄及びその化合物												
35	銅及びその化合物												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物												
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物												
38	塩化物ｲｵﾝ	7.5											
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)												
40	蒸発残留物												
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5											
47	pH値	7.2											
48	味	異常なし											
49	臭気	異常なし											
50	色度	0.5未満											
51	濁度	0.1未満											
	遊離残留塩素	0.7											

令和6年度高取町水道水質検査結果

○ 省略不可項目検査、毎月検査および項目検査　　(mg/L)

	採水場所	高取町第2受水場系管末給水栓(谷田公民館)											
	検査年月日	4月11日											
1	一般細菌	0											
2	大腸菌	検出しない											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物												
4	水銀及びその化合物												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物												
6	鉛及びその化合物												
7	ﾋ素及びその化合物												
8	六価ｸﾛﾑ化合物												
9	亜硝酸態窒素												
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
12	ﾌｯ素及びその化合物												
13	ﾎｳ素及びその化合物												
14	四塩化炭素												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ												
16	ｼｽ/ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
21	塩素酸												
22	ｸﾛﾛ酢酸												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ												
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ												
26	臭素酸												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ												
32	亜鉛及びその化合物												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物												
34	鉄及びその化合物												
35	銅及びその化合物												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物												
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物												
38	塩化物ｲｵﾝ	6.5											
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)												
40	蒸発残留物												
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3											
47	pH値	7.2											
48	味	異常なし											
49	臭気	異常なし											
50	色度	0.5未満											
51	濁度	0.1未満											
	遊離残留塩素	0.7											